


QUADRO DE CARGAS						
Circuito	Lamp.			Carga w	Disjuntor	Fiação
	18w	100w	2800w			
1	23	—	—	414	25A	2,5
2	07	03	—	426	25A	2,5
3	08	23	—	2444	25A	2,5
4	—	—	01	2800	30A	4,0
5	—	—	01	2800	30A	4,0
6	—	—	01	2800	30A	4,0
7	—	—	01	2800	30A	4,0
8	10	29	—	3080	25A	2,5
9	10	02	—	380	25A	2,5
10	07	09	—	2026	25A	2,5
11	07	02	—	326	25A	2,5
Reserva	—	—	—	—	—	—
Reserva	—	—	—	—	—	—
TOTAL	72	68	04	20296	—	—

L E G E N D A	
	TOMADA 2P NO PISO .
	TOMADA 2P BAIXA A 0.30M DO PISO .
	TOMADA 2P MÉDIA A 1.00M DO PISO .
	TOMADA 2P ALTA A 2.20M DO PISO .
	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA MÉDIA A 1.30M DO PISO .
	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES COM 1 TOMADA MÉDIA A 1.30M DO PISO .
	INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA BAIXA A 0.30M DO PISO .
	INTERRUPTOR SIMPLES .
	INTERRUPTOR DE 2 SEÇÕES .
	INTERRUPTOR DE 3 SEÇÕES .
	TOMADA PARA TV BAIXA A 0.30M DO PISO .
	LUMINÁRIA LED NO TETO .
	LUMINÁRIA LED NA PAREDE .
	MEDIDOR .
	ATERRAMENTO .
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL EMBUTIDO A 1.30M DO PISO .
	FIOS: FASE NEUTRO RETORNO TERRA PARALELO .
NOTAS : 1 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS SERÃO DE 25MM . 2 - CONDUTORES NÃO COTADOS SERÃO DE 2.5MM <sup>2</sup> . 3 - TOMADAS NÃO COTADAS SERÃO DE 100W .	

LEGENDA	
Joelho 90° Soldável	
Joelho 45° Soldável	
Adaptador Soldável	
Registro de Gaveta Base	
Tê Soldável	
Torneira Bóia para Caixa D'Água	
Hidrômetro	
Alimentador Predial	

LEGENDA	
Caixa Sifonada	
Caixa Passagem	
Vaso Sanitário	
Junção simples	
Luva simples	



## LEGENDAS E DETALHAMENTOS

Esc.: SEM ESCALA

## PREFEITURA DE BOA VISTA DO INCRA

AVENIDA HERACLIDES DE LIMA GOMES, 2750  
CENTRO - BOA VISTA DO INCRA



### PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO CASARÃO

Área :  
**353,21m²**

Data :  
fevereiro/2024

ENDEREÇO: AVENIDA HERACLIDES DE LIMA GOMES, S/N, CENTRO, BOA VISTA DO INCRA / RS.

Responsável Técnica:

ENG. CIVIL AUGUSTO F. STRIEDER

Prefeito:

CLEBER TRENHAGO

Prancha Nº:

**15**